

ABLOY LUKKORUNKO

ABLOY® LC301F, LC301FX

VALMISTAJA:

Abloy Oy
Björkbodan tehdas
Konttorintie 2
FI-25860 Björkboda
FINLAND

Suoritustason pysyvyyden
arviointi ja varmentaminen:
AVCP 1

ILMOITETTU LAITOS:

VTT Expert Services Oy
Tunnusnumero 0809
PL 1001
02044 VTT
FINLAND

Ilmoitettu laitos VTT on suorittanut tyyppitestauksen tuotteen merkityksellisille ominaisuuksille, alkutarkastuksen tehtaalle ja sen sisäiselle laadunvalvonnalle ja suorittaa jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksyntää tehtaan sisäiselle laadunvalvonnalle kuten on esitetty vaatimustenmukaisuus-ilmoituksissa

No. 0809-CPD-0670

Käyttö:

Profiilioven käyttölukko, myös palo-ovet.

Käyttöluokka	3	Paljon käyttöä, onnettomuuden ja väärinkäytön mahdollisuus	EN12209:2003 Lukot ja rakennushelat. Mekaaniset lukkorungot, salvat ja vastalevyt
Kulutuskestävyys	X	200 000 avauskertaa	
Oven paino	8	Korkeintaan 200 kg	
Soveltuvuus palo ja/tai savuoviin	1	Soveltuu palo-oviin Profiiliovet: EI ₁ 15 – EI ₁ 60 ja EI ₂ 15 – EI ₂ 60	
Henkilöturvallisuus	0	Ei vaatimusta	
Korroosionkestävyys ja ääriämpötilat	F	96 h, -20 °C - +80 °C	
Turvallisuus ja porauksen kestävyys	3	Käyttölukko	
Soveltuvuus ovityyppeihin	B	Uppeasennus saranoituihin oviin	
Avain- ja lukitustoiminnon tyyppi	B	Automaattinen takalukitus	
Painiketoiminnon tyyppi	2	Painike	
Avaimen identifiointi	0	Ei vaatimusta	

Björkboda, 28-6-2013


Jouni Haapaniemi, Yksikön johtaja
Abloy Oy, Lukkorungot