

**Suoritustasoilmoitus No. DOP1033**  
9.8.2013

**VALMISTAJA:**

**Abloy Oy**  
**Joensuun tehdas**  
Wahlforssinkatu 20  
FI-80100 Joensuu

Suoritustason pysyvyyden  
arviointi ja varmentaminen:  
**AVCP 1**

**ILMOITETTU LAITOS:**

**MPA NRW**  
**Materialprüfungsamt**  
**Nordrhein-Westfalen**  
ID No: 0432  
Marsbruchstraße 186  
44287 Dortmund-Aplerbeck  
GERMANY

**TUOTE JA MÄÄRITELMÄT**

**Ovensuljin:**  
**ABLOY DC240**

**Kuvaus:**  
Säädettävät ovensulkimet

**Käyttötarkoitus:**  
Osastoivat ovet (palo-ovet, oven tulee olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva)

**Vetolaite:**  
työntävä vetolaite, EN-luokka 2-6  
liukuvetolaite, EN-luokka 1-4

Luokitus			EN1154:1996/ A1:2002
Käyttöluokka	4	sulkee oven 180° kulmasta	
Kulutuskestävyys	8	500 000 sulkeutumiskertaa	
Oven paino	2-6	säädettävä sulkeutumisvoima	
	1-4		
Soveltuvuus palo-oviin	1	soveltuu palo-oviin	
Turvallisuus	1	vain luokka 1 on määritelty	
Korroosionkestävyys	3	hyvä kestävyys (96h)	

Ilmoitettu laitos on suorittanut tyyppitestauksen tuotteen merkityksellisille ominaisuuksille, alkutarkastuksen tehtaalle ja sen sisäiselle laadunvalvonnalle ja suorittavat jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksyntää tehtaan sisäiselle laadunvalvonnalle kuten on esitetty vaatimustenmukaisuusilmoituksissa:

Joensuu 9.8.2013

Abloy Oy:n puolesta



Antti Piitulainen  
Liiketoimintayksikön johtaja

No. **0432-CPD-0047**