

## Suoritustasoilmoitus No. DOP1037B

18.4.2016

### VALMISTAJA:

**Abloy Oy**  
**Joensuun tehdas**  
 Wahlforsinkatu 20  
 FI-80100 Joensuu

Suoritustason pysyvyyden  
 arviointi ja varmentaminen:  
**AVCP 1**

### ILMOITETTU LAITOS:

**Warrington Certification  
 Limited**  
 ID No: 1121  
 Holmesfield Road,  
 Warrington  
 Cheshire, WA1 2DS  
 UK

### TUOTE JA MÄÄRITELMÄT

**Ovensuljin:**  
**ABLOY DC247**

**Kuvaus:**  
 Säädettävät ovensulkimet

**Käyttötarkoitus:**  
 Osastoivat ovet (palo-ovet, oven tulee olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva)

**Vetolaite:**  
 työntävä vetolaite, EN-luokka 5-7

Luokitus			EN1154:1996/ A1:2002/ AC:2006
Käyttöluokka	4	sulkee oven 180° kulmasta	
Kulutuskestävyys	8	500 000 sulkeutumiskertaa	
Oven paino	5-7	säädettävä sulkeutumisvoima	
Soveltuvuus palo-oviin	1	soveltuu palo-oviin	
Turvallisuus	1	vain luokka 1 on määritely	
Korroosionkestävyys	3	hyvä kestävyys (96h)	

Ilmoitettu laitos on suorittanut tyyppitestauksen tuotteen merkityksellisille ominaisuuksille, alkutarkastuksen tehtaalle ja sen sisäiselle laadunvalvonnalle ja suorittavat jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksyntää tehtaan sisäiselle laadunvalvonnalle kuten on esitetty vaatimustenmukaisuusilmoituksissa:

No. 1121-CPR-AD5242

Joensuu 18.4.2016

Abloy Oy:n puolesta



Antti Piitulainen  
 Liiketoimintayksikön johtaja