

Suoritustasoilmoitus No. DOP1034
9.8.2013

VALMISTAJA:

Abloy Oy
Joensuun tehdas
Wahlforssinkatu 20
FI-80100 Joensuu

Suoritustason pysyvyyden
arviointi ja varmentaminen:
AVCP 1

ILMOITETTU LAITOS:

MPA NRW
Materialprüfungsamt
Nordrhein-Westfalen
ID No: 0432
Marsbruchstraße 186
44287 Dortmund-Aplerbeck
GERMANY

TUOTE JA MÄÄRITELMÄT

Ovensuljin:
ABLOY DC250

Kuvaus:
Säädettävät ovensulkimet

Käyttötarkoitus:
Osastoivat ovet (palo-ovet, oven tulee olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva)

Vetolaite:
liukuvetolaite, EN-luokka 1-6

| Luokitus | | | EN1154:1996/ A1:2002 |
|------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------|
| Käyttöluokka | 3 | sulkee oven <170° kulmasta | |
| Kulutuskestävyys | 8 | 500 000 sulkeutumiskertaa | |
| Oven paino | 1-6 | säädettävä sulkeutumisvoima | |
| Soveltuvuus palo-oviin | 1 | soveltuu palo-oviin | |
| Turvallisuus | 1 | vain luokka 1 on määritelty | |
| Korroosionkestävyys | 3 | hyvä kestävyys (96h) | |

Ilmoitettu laitos on suorittanut tyyppitestauksen tuotteen merkityksellisille ominaisuuksille, alkutarkastuksen tehtaalle ja sen sisäiselle laadunvalvonnalle ja suorittavat jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksyntää tehtaan sisäiselle laadunvalvonnalle kuten on esitetty vaatimustenmukaisuusilmoituksissa:

No. **0432-CPD-0047**

Joensuu 9.8.2013

Abloy Oy:n puolesta



Antti Piitulainen
Liiketoimintayksikön johtaja