

## Suoritustasoilmoitus No. DOP1039B

18.4.2016

### VALMISTAJA:

**Abloy Oy**  
**Joensuun tehdas**  
 Wahlforssinkatu 20  
 FI-80100 Joensuu

Suoritustason pysyvyyden  
 arviointi ja varmentaminen:  
**AVCP 1**

### ILMOITETTU LAITOS:

**Warrington Certification  
 Limited**  
 ID No: 1121  
 Holmesfield Road,  
 Warrington  
 Cheshire, WA1 2DS  
 UK

### TUOTE JA MÄÄRITELMÄT

**Ovensuljin:**  
**ABLOY DC330**

**Kuvaus:**  
 Säädetävät ovensulkimet

**Käyttötarkoitus:**  
 Osastoivat ovet (palo-ovet, oven tulee olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva)

**Vetolaite:**  
 liukuvetolaite, EN-luokka 1-4

Luokitus			EN1154:1996/ A1:2002/ AC:2006
Käyttöluokka	3	sulkee oven <170° kulmasta	
Kulutuskestävyys	8	500 000 sulkeutumiskertaa	
Oven paino	1-4	säädetävä sulkeutumisvoima	
Soveltuvuus palo-oviin	1	soveltuu palo-oviin	
Turvallisuus	1	vain luokka 1 on määritetty	
Korroosionkestävyys	3	hyvä kestävyys (96h)	

Ilmoitettu laitos on suorittanut tyyppitestauksen tuotteen merkityksellisille ominaisuuksille, alkutarkastuksen tehtaalle ja sen sisäiselle laadunvalvonnalle ja suorittavat jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksyntää tehtaan sisäiselle laadunvalvonnalle kuten on esitetty vaatimustenmukaisuusilmoituksissa:

No. 1121-CPR-AD5241

Joensuu 18.4.2016

Abloy Oy:n puolesta



Antti Piitulainen  
 Liiketoimintayksikön johtaja