

Suoritustasoilmoitus No. DOP1038B

18.4.2016

VALMISTAJA:

Abloy Oy
Joensuun tehdas
 Wahlforssinkatu 20
 FI-80100 Joensuu

Suoritustason pysyvyyden
 arviointi ja varmentaminen:
AVCP 1

ILMOITETTU LAITOS:

**Warrington Certification
 Limited**
 ID No: 1121
 Holmesfield Road,
 Warrington
 Cheshire, WA1 2DS
 UK

TUOTE JA MÄÄRITELMÄT

Ovensuljin:
ABLOY DC335

Kuvaus:
 Säädetävät ovensulkimet

Käyttötarkoitus:
 Osastoivat ovet (palo-ovet, oven tulee olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva)

Vetolaite:
 työntävä vetolaite, EN-luokka 3-5

Luokitus			EN1154:1996/ A1:2002/ AC:2006
Käyttöluokka	4	sulkee oven 180° kulmasta	
Kulutuskestävyys	8	500 000 sulkeutumiskertaa	
Oven paino	3-5	säädetävä sulkeutumisvoima	
Soveltuvuus palo-oviin	1	soveltuu palo-oviin	
Turvallisuus	1	vain luokka 1 on määritetty	
Korroosionkestävyys	3	hyvä kestävyys (96h)	

Ilmoitettu laitos on suorittanut tyyppitestauksen tuotteen merkityksellisille ominaisuuksille, alkutarkastuksen tehtaalle ja sen sisäiselle laadunvalvonnalle ja suorittavat jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksyntää tehtaan sisäiselle laadunvalvonnalle kuten on esitetty vaatimustenmukaisuusilmoituksissa:

No. **1121-CPR-AD5244**

Joensuu 18.4.2016

Abloy Oy:n puolesta



Antti Piitulainen
 Liiketoimintayksikön johtaja