

1. **Tuotetyyppi:** Sähkölukko
2. **Tyyppinumero:** EL655
3. **Käyttötarkoitus:** Palo- ja osastoivat ovet
4. **Valmistaja:** Abloy Oy
Joensuun tehdas
Wahlforssinkatu 20
FI-80100 Joensuu
5. **Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen:** AVCP 1
6. **Ilmoitettu laitos:** VTT Expert Services
Tunnusnumero 0809
PL 1001
02044 VTT
- Sertifikaatti:** No. 0809-CPR-1157

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Luokka	Suoritustaso	Harmonisoitu tuotestandardi	
4.3 Käyttöluokka	3	Julkisten rakennusten ovet	EN 14846: 2008	
4.4 Kulutuskestävyys ja tiivistevoima	C	200 000 testisykliä, ilman kuormitusta		
4.5 Ovipaino ja sulkeutumisvoima	8	200 kg asti, sulkeutumisvoima max 15 N		
4.6 Palohyväksyntä	D	El60 palo-ovet		
4.7 Henkilöturvallisuus	-	Ei henkilöturvallisuusvaatimusta		
4.8 Korroosion kesto, lämpötila ja kosteus	L	Korkea vastustuskyky, -25 °C - +70 °C, Taso 2		
4.9 Lukituslujuus	5	Korkea turvallisuus, poraussuojattu		
4.10 Sähköiset toiminnot	1	Tilatieto		
4.11 Sähköinen turvallisuus	3	Luokka 3		
Vaaralliset aineet	Tuotteissa käytetyt materiaalit eivät sisällä eivätkä vapauta vaarallisia aineita yli Eurooppalaisissa materiaalistandardeissa tai kansallisissa määräyksissä määritettyjen maksimirajojen.			

8. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdan 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Joensuu 2018-10-05
Abloy Oy:n puolesta



Jari Kervinen
Teknologiajohtaja